PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ PARTERU BUDYNKU OSP w RUDZIE



OZNACZENIA :

ROSP - rozdzielnica obwodowa dla częci budynku OSP

ROW0 - rozdzielnica obwodowa dla częci budynku GOK

A - oprawa oświetleniowa ESSYSTEMM SR 236

B - oprawa oświetleniowa ESSYSTEMM CD1 236 EVG

C - oprawa oświetleniowa ESSYSTEMM SD 236

D - oprawa oświetleniowa ESSYSTEMM SR 218.U-AD

E - oprawa oświetleniowa ESSYSTEMM BASE BP.N218

G - oprawa oświetleniowa kinkiet 218 z modułem Aw

P - naświetlacz metalhalogenowy 150 W.

Ż - oprawa oświetleniowa żarowa RONDO 60W

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁADY PRACY:

Sieć zasilająca do złącza ZN - **TN-C**
Instalacja odbiorcza od złącza ZN - **TN-S**

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁADY PRACY:

Sieć zasilająca do złącza ZN - **TN-C**
Instalacja odbiorcza od złącza ZN - **TN-S**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROL BUD Mielec Andrzej Warchoł	Projekt: **Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ruda gm. Radomyśl Wielki na działce o nr. ew. gr. 3276/4 i 3277/2 w Rudzie**	
Obiekt: **Budynek OSP Ruda**	Przedmiot rysunku: PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTERU	Branża: **ELEKTRYCZNA**
Opracował:		Data: **29.06.2012 r**
Projektował:	Adam Barszcz E -47/94	Nr rys.: E.01
Sprawdził:	mgr inż. Grażyna Barszcz E - 104/93	Skala: 1:100