

RASTER

Zakład Pomiarów i Automatyki
"Raster"

Tomasz Pawlus i Ryszard Pawełek
ul. Hibnera 8
33-101 Tarnów

tel.(14)627-26-23, e-mail: raster@post.pl

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody JAMY

ZADANIE: Gospodarka osadami i wodami popłucznymi
na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach

BRANŻA: Elektryczna i AKPiA

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Bigos
nr upr. MAP/0038/PWOE/14

mgr inż. TOMASZ BIGOS
Upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0038/PWOE/14

SPRAWDZIŁ: inż. Tomasz Więcek
nr upr. MAP/0177/PWOE/07

inż. TOMASZ WIĘCEK
Upr. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/0177/PWOE/07

Lipiec 2016

Spis treści

1. Opis techniczny	2
1.1 Podstawa opracowania	2
1.2 Przedmiot opracowania	2
1.3 Zakres opracowania	2
1.4 Charakterystyka obiektu	2
1.5 Wewnętrzne linie zasilające	2
1.6 Szafa zasilająco sterownicza SZS2	3
1.7 Rozbudowa istniejącej szafy SZS1	3
1.8 Skrzynki zaciskowe SV	3
1.9 Instalacja połączeń wyrównawczych	3
1.10 Ochrona przeciwprzepięciowa	4
1.11 Ochrona od porażeń	4
1.12 Układ sterowania i sygnalizacji	4
1.13 Oprogramowanie sterownika PLC i panelu operatorskiego	4
1.14 Układy pomiarowe	5
1.15 Wytyczne dla branży budowlanej i technologicznej	5
2 Obliczenia	6
2.1 Bilans mocy – szafa SZS2	6
2.2 Spadki napięcia	7
2.3 Sprawdzenie warunków skuteczności ochrony od porażeń	7

ZAŁĄCZNIKI

- Kserokopia uprawnień wraz z wpisem do Izby Inżynierów,
- specyfikacja urządzeń i materiałów

3. Rysunki

- 3.1. Schemat układu zasilania – szafa SZS2
- 3.2. Schemat układu pomiaru poziomu – LIS1
- 3.3. Schemat układu zasilania i sterowania – Pompa P01, P02
- 3.4. Schemat układu pomiaru poziomu – LIS2
- 3.5. Schemat układu zasilania i sterowania – Pompa P03
- 3.6. Schemat układu pomiaru poziomu – LIS3
- 3.7. Schemat układu zasilania i sterowania – Pompa P04, P05, P06
- 3.8. Schemat układu zasilania i sterowania – Zawór Z1
- 3.9. Schemat układu zasilania i sterowania – szafki obiektowe
- 3.10. Schemat układu automatyki
- 3.11. Elewacja i zabudowa – Szafa SZS2
- 3.12. Połączenia zewnętrzne
- 3.13. Rzut zbiornika reakcji z komorą napowietrzania – plan instalacji elektrycznej
- 3.14. Rzut odstoju popłuczyn – plan instalacji elektrycznej
- 3.15. Schemat technologiczny
- 3.16. Plan zagospodarowania terenu

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie i informacje od Inwestora,
- uzgodnienia międzybranżowe,
- obowiązujące normy i przepisy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna odbiorcza i AKPiA dla gospodarki osadami i wodami popłucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach.

1.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- szafę SZS2,
- wewnętrzne linie zasilające, pomiarowe i sterownicze,
- zasilanie i sterowanie pompami P01-P06,
- zasilanie i sterowanie zaworem Z1,
- rozbudowę istniejącej szafy SZS1,
- skrzynki zaciskowe SV,
- układy pomiarowe poziomu,
- dostawę sterownika PLC i panelu operatorskiego z oprogramowaniem,
- ochronę od porażeń,
- połączenia wyrównawcze,
- uruchomienie układu.

1.4 Charakterystyka obiektu

Stacja uzdatniania wody Jamy jest istniejącym obiektem który produkuje ok. 100m³/h wody. Jest obiektem bezobsługowym, działającym automatycznie. Projektowana część związana z gospodarką osadami i wodami popłucznymi również została zaprojektowana jako instalacja działająca w sposób bezobsługowy (automatycznie). Panel operatorski ze sterownikiem PLC powinien umożliwić technologowi odpowiednie nastawy procesu min. czasy i częstotliwość działania oraz ilość odprowadzanych osadów.

1.5 Wewnętrzne linie zasilające

Kable do urządzeń technologicznych układać zgodnie z "Planem zagospodarowania terenu". Podejścia do skrzynek i urządzeń osłaniać rurami ochronnymi.

Kable należy układać w rowie kablowym o głębokości 0,8m , na podsypce z piasku o grubości 10cm linią falistą. Na kable co 10m założyć oznaczniki z oznaczeniem kabla. Następnie kable zasypać 10cm warstwą piasku, warstwą rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubości 15cm i przykryć folią ostrzegawczą koloru niebieskiego na całej długości. Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożony kabel lecz nie mniejsza niż 20cm. Rów wypełnić gruntem ubijając warstwami. Kable przy skrzyżowaniach z rurociągami, drogami, podejście do złącza czy rozdzielnic powinny być chronione od uszkodzeń mechanicznych. W tym celu należy kabel umieszczać w rurach ochronnych. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów.

Kable do urządzeń technologicznych układać zgodnie z rysunkiem „Połączenia zewnętrzne”. Podejścia do skrzynek i urządzeń osłaniać rurami ochronnymi.

Do zasilania urządzeń technologicznych zaprojektowano kable typu YKY, do sterowania kable YKSY, natomiast do układów pomiarowych kable w ekranie typu YKSLYekw (YvKSLYekw).

1.6 Szafa zasilająco sterownicza SZS2

Szafa SZS2 zasilana jest z istniejącej szafy SZS1 kablem YKY 5x6mm². Z szafy zasilająco-sterowniczej SZS2 zasilają się i steruje pracą następujących urządzeń technologicznych:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Pompa P01, P02, P03 | Zbiornik reakcji z komorą napowietrzania |
| - Pompa P03, P04, P05 | Odstojnik popłuczyn |
| - Zawór Z1 | Odstojnik popłuczyn – spust wody nadosadowej |

Z szafy SZS2 są zasilane również układy pomiarowe.

Wszystkie silniki zabezpieczono przeciążeniowo i zwarciovo wyłącznikami silnikowymi, pozostałe obwody zabezpieczono wyłącznikami instalacyjnymi. W szafie zabudowany jest sterownik PLC z panelem operatorskim oraz urządzenia komunikacyjne.

Szafa SZS2 jest zlokalizowana w budynku technicznym na hali filtrów.

Szafę SZS2 zaprojektowano w oparciu o prefabrykat metalowy IP 55 o wym. 1809x800x400.

1.7 Rozbudowa istniejącej szafy SZS1

Szafa SZS1 istniejąca jest szafą z której są zasilane i sterowane wszystkie urządzenia technologiczne stacji uzdatniania wody. Pracą stacji steruje odpowiednio zaprogramowany sterownik PLC. Dla zadania: „Gospodarka osadami i wodami popłucznymi” szafę SZS1 należy rozbudować w następujący sposób:

- zabudować rozłącznik bezpiecznikowy 63A z bezpiecznikami topikowymi 20A, który będzie zabezpieczał obwód zasilania szafy SZS2,
- wyprowadzić sygnał (styk bezpotencjałowy), który będzie informował o procesie płukania dowolnego filtra,
- wyprowadzić sygnał (styk bezpotencjałowy), który będzie informował o pracy Ujęcia pomp głębinowych),
- umożliwić w oparciu o sygnały bezpotencjałowe styki „blokowanie pracy Ujęcia”.

Jeżeli będzie możliwość to powyższe sygnały można również uzyskać jako wyjścia ze sterownika PLC w szafie SZS1 po modyfikacji programu sterownika.

1.8 Skrzynki zaciskowe SV

Skrzynki zaciskowe SV znajdują się na obiekcie, w pobliżu urządzeń technologicznych i służą do połączenia kabli zasilających, sterowniczych i pomiarowych. Do skrzynek zaciskowych przewidziano konstrukcje wsporcze wraz z rurami osłonowymi do wyprowadzania kabli. Na elewacji skrzynek SV znajdują się pokrętła wyłączników remontowych do zasilania urządzeń technologicznych.

Skrzynki SV1, SV4, SV6 zostały zaprojektowane w oparciu o prefabrykaty z poliwęglanu o wymiarach 150x150x110. Skrzynki SV2-3, SV5, SV7-9 zostały zaprojektowane w oparciu o prefabrykaty o wymiarach 152x117x100. Konstrukcje wsporcze do skrzynek SV należy wykonać ze stali nierdzewnej. Dokładną lokalizację skrzynek SV w trakcie realizacji należy uzgodnić z branżą technologiczną.

1.9 Instalacja połączeń wyrównawczych

W celu wyeliminowania napięć dotykowych zastosowano połączenia wyrównawcze. W tym celu przewidziano główne szyny wyrównawcze. Do szyn należy podłączyć wszystkie metalowe konstrukcje, urządzenia technologiczne, ramy, balustrady i inne rozległe metalowe elementy. Główne połączenia wyrównawcze wykonać z płaskownika Fe/Zn 30x4.

Miejscowe połączenia wyrównawcze należy wykonać przewodami LgY 6mm² układanym bezpośrednio w tynku bądź w rurkach na ścianie.

1.10 Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi zapewniają ochronniki przeciwprzepięciowe zabudowane w istniejącej szafie SZS1 (kl. T1+T2). Dodatkowo w szafie SZS2 zabudowano ochronniki kl. T2.

1.11 Ochrona od porażen

Jako dodatkowy środek ochrony przeciwporażeniowej zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania i obudowy wykonane w II klasie ochronności (skrzynki SV).

Samoczynne wyłączenie zasilania do szafy SZS2 jest realizowane przez wkładki bezpiecznikowe oraz wyłączniki nadmiarowoprądowe zabudowane w istn. szafie SZS1. Dodatkową ochronę od porażen zapewniają wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA. Należy metodą pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony od porażen oraz oporność izolacji instalacji.

1.12 Układ sterowania i sygnalizacji

Układy sterowania zostały zaprojektowane tak, aby sterowanie procesem odprowadzenia osadu oraz wód nadosadowych odbywało się w sposób automatyczny za pomocą odpowiednio zaprogramowanego sterownika PLC (sterownik modułowy wraz z odpowiednimi modułami wejść/wyjść i modułami komunikacyjnymi). Oprogramowanie sterownika PLC musi zostać napisane zgodnie z wytycznymi branży technologicznej.

Pracą urządzenia technologicznego (pomp, zaworu) można sterować za pomocą przełączników umieszczonych na elewacji szafy SZS2. Za pomocą danego przełącznika można wyłączyć urządzenie (0), załączyć urządzenie w trybie ręcznym (1) lub w trybie automatycznym (2). W trybie automatycznym urządzenia są sterowane poprzez sterownik PLC. Sterowanie napędami odbywa się w oparciu o algorytmy czasowe i mierzone poziomy w zbiornikach.

Panel operatorski komunikuje się ze sterownikiem PLC za pomocą łącza ethernet lub szeregowego. Panel operatorski to jednostka kolorowa, z ekranem dotykowym o przekątnej co najmniej 10" z odpowiednimi protokołami dobranymi do sterownika PLC. Panel jest również wyposażony w funkcję web serwera która umożliwia zdalny podgląd (wymagane jest połączenie internetowe ze stałym adresem IP).

1.13 Oprogramowanie sterownika PLC i panelu operatorskiego

Dla instalacji zaprojektowano szafę SZS2 ze sterownikiem PLC i panelem operatorskim umieszczonym na elewacji szafy. Panel służy do wyświetlania stanu pracy stacji, wyświetlania oraz zmiany podstawowych parametrów pracy urządzeń np. zmiany poziomów załączenia, wyłączenia, zmianę czasów pracy, przerwy, wyświetlenie liczników godzin pracy oraz archiwizacji danych. Jeżeli będzie istniała potrzeba użytkownikom można przypisywać hasła, a więc nie będzie możliwa zmiana nastaw technologicznych czy innych działań w systemie wizualizacji bez podania poprawnego hasła.

Oprogramowanie sterownika PLC należy wykonać zgodnie z wytycznymi branży technologicznej.

Wytyczne dotyczące algorytmu sterowania

Układ odprowadzenia osadu ze zbiornika reakcji z wydzielonymi dwoma komorami może działać w trybie ręcznym lub automatycznym.

W trybie automatycznym sterownik po wykryciu określonego czasu postoju Ujęcia rozpoczyna odprowadzanie osadu. Odprowadzenie osadu może działać w trybie czasowym przez określony czas lub o określony poziom np. 10 cm. Można przyjąć inny czas odprowadzenia lub inny poziom i różną częstotliwość dla poszczególnych komór.

W czasie odprowadzenia osadu następuje blokada pracy Ujęcia.

Odprowadzenie osadu z odстойnika wód popłucznych również może być prowadzony trybie ręcznym lub automatycznym. Po płukaniu filtra następuje zgromadzenie wód popłucznych w

odstojniku na określony czas sedymentacji osadu. Po tym czasie następuje odprowadzenie osadu w trybie czasowym lub o określony poziom. Po odprowadzeniu osadu następuje spust wody nadosadowej. Otwiera się zawór Z1. Proces odprowadzenia osadu może przebiegać po spuszczeniu wody nadosadowej. Odpowiednie ustawienie kolejności, czasów i poziomów nastąpi w trakcie rozruchów.

1.14 Układy pomiarowe

Na stacji zaprojektowano następujące układy pomiarowe:

- pomiary poziomu – sondy hydrostatyczne – Zbiornik reakcji z komorą napowietrzania i Odstojnik popłuczyn

1.15 Wytyczne dla branży budowlanej i technologicznej

W zbiornikach zgodnie z rysunkami AKP należy zabudować rury osłonowe dla sond hydrostatycznych.

2 Obliczenia

2.1 Bilans mocy – szafa SZS2

<i>L.p.</i>	<i>Odbiór</i>	<i>Ilość</i>	<i>Moc jednostkowa [kW]</i>	<i>Moc zainstalowana [kW]</i>
Szafa zasilająco-sterownicza <u>SZS2</u>				
1	Pompa P01-P06	6	1,4	8,4
2	Inne	1	0,5	0,5
Suma P_z				8,9
Współczynnik jednoczesności k				0,6
Moc szczytowa P_{sz}				5,3

$$P_{sz}=5,3kW$$

$$\cos\varphi = 0,93$$

Prąd szczytowy: $I_{sz} = 8,23A$

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spełniają warunek:

$$I_B \leq I_n \leq I_z$$

$$I_2 \leq 1,45 \times I_z$$

Gdzie:

I_B – prąd obliczeniowy

I_n – prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających

I_z – obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów

I_2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających

2.2 Spadki napięcia

Spadki napięcia obliczamy ze wzorów:

$$\Delta U\% = \frac{P_{sz} \cdot 10^3 \cdot L}{\gamma \cdot S \cdot U_p^2} \cdot 100\%$$

dla obwodu 3-fazowego

$$\Delta U\% = \frac{2 \cdot P_{sz} \cdot 10^3 \cdot L}{\gamma \cdot S \cdot U_f^2} \cdot 100\%$$

dla obwodu 1-fazowego

gdzie: P_{sz} = moc szczytowa w kW

L - długość pojedynczego przewodu w m

γ - przewodność właściwa przewodu (dla $\gamma_{Cu} = 57$, $\gamma_{Al} = 35$)

S - przekrój przewodu w mm^2

U_p - napięcie sieci międzyfazowe

U_f - napięcie sieci fazowe

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-52 dopuszczalny spadek napięcia od złącza do końca dowolnego obwodu odbiorczego instalacji nie może przekraczać 4%.

2.3 Sprawdzenie warunków skuteczności ochrony od porażeń


Jako dodatkowy system ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowano:

- obudowy wykonane w II klasie ochronności: skrzynki zaciskowe SV,
- samoczynne wyłączenie zasilania realizowane jest przez wkładki bezpiecznikowe i wyłączniki nadmiarowoprądowe. Dodatkową ochronę od porażeń realizują wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA zlokalizowane w szafie SZS2.

Należy metodą pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony och porażeń oraz rezystancję izolacji przewodów i kabli.

Projektował:
inż. Tomasz Bigos
nr upr. MAP/0038/PW/OE/014

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie dokładnego opisanie elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.



MAŁOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Kraków, dnia 20 czerwca 2014 r.

MAP OIIB/KK/0054-0050/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z późn. zm.*), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.*), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.*) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.*).

Małopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdza, że

Pan mgr inż. **Tomasz Jan Bigos**
urodzony dnia 01.06.1985 r. w Tarnowie
uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0038/PWOE/14

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.**

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan Tomasz Bigos posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w wyżej wymienionej specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inż. Zygmunt Rawicki
2. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. Ryszard Damijan
3. Członek Składu Orzekającego
inż. Zygmunt Salwiński


.....
.....
.....



Za zgodność z oryginałem

27 WRZ. 2016

Pracownia Projektowa "PROWEKO"
Inżynierii i Ochrony Środowiska
mgr inż. Paweł Walczak, mgr inż. Elżbieta Wyz
Spółka Cywilna
33-140 Lisia Góra, ul. Wincentego Witosa 4
NIP: 993-66-52-115 REGON: 122015976
tel. 665044578, 697403219 e-mail: biuro.proweko@wp.pl



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-M2F-8HB-GZI *

Pan Tomasz Jan Bigos o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0276/14

adres zamieszkania Radlna 74, 33-112 Tarnowiec

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-18 roku przez:

Stanisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność z oryginałem

27 WRZ. 2016

Biuro Projektowe "PROWEKO"
Inżynierii i Ochrony Środowiska
mgr inż. Paweł Walczak, mgr inż. Elżbieta Wąk
Specjalista Cywilna
33-140 Lisia Góra, ul. Wincentego Witosa 4
t. 033 663 02 115 REGON: 122815971
tel. 503842578, 697463219 e-mail: biuro.proweko@wp.pl

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



MAŁOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Kraków, dnia 18 czerwca 2007 r.

MAP OIIB/KK/0054-0067/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust. 1 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Małopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdza, że

Pan inż. **Tomasz Więcek**
urodzony dnia 07.01.1980 r. w Tarnowie
uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0177/PWOE/07

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.**

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan Tomasz Więcek posiada odpowiednie wykształcenie dla specjalności, w której nadano uprawnienia objęte niniejszą decyzją oraz praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w wyżej wymienionej specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inż. Stanisław Karczmarczyk
2. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. Małgorzata Borsukowska - Stefaniczek
3. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. arch. Elżbieta Gabrys





Za zgodność z oryginałem

27 WRZ. 2016

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Więcek
ul. Westerplatte 17/159
33-100 Tarnów
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

Biuro Projektowa
Inżynierii i Ochrony Środowiska
mgr inż. Paweł Walczak, mgr inż. Elżbieta Węz
Spółka Cywilna
33-149 Łęka Górna, ul. Wincentego Witosa 4
NIP: 998-06-52-115 REGON: 122015971
tel. 663083770, 663483119 e-mail: biuro.projektowa@pwp.pl



Pan/Pani.....Tomasz Więcek

..... Łukanowice 236
miejsce zamieszkania.....

32-830 Łukanowice

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

MAP/IE/0489/07
o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 1 marca 2016 r.

31 sierpnia 2016 r.
do dnia

PRZEWODNICZĄCY RADY
MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w Krakowie

dr inż. Stanisław Karczmarczyk

(pieczęć i podpis przewodniczącego OIIB)

ALGEBRA OKRĘGOWA I ZEA
 RZYNIERÓW SUDOWNICTWA
 W KRAKOWIE

27 MAR 2006

Za zgodność z oryginałem

.....
016)

016)

..... PROWEKO

mgr inż. Paweł Wójcik, mgr inż. Elżbieta W.




33-140 Lissa Góra, ul. Wincentego Witosa 1
twp.: 59-016-52 715 RND ON: 122015970
tel. 663544378, 697483219 e-mail: biuro.proweko@poczta.onet.pl

Specyfikacja urządzeń i materiałów

Lp	Urządzenie/Materiał	Oznaczenia projektowe	Ilość
Szafa rozdzielczo-sterownicza SZS2			
1	<p>Szafa SZS2 wg schematu</p> <p>Prefabrykat stopień ochrony \geq IP55, klasa ochronności I</p> <p>materiał: blacha stalowa malowana proszkowo</p> <p>wym. 1800x800x400</p> <p>+ płyta montażowa,</p> <p>+ cokół h=100mm,</p> <p>z wyposażeniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyłącznik główny z pokrętle obrotowym 40A - zasilacz 5A, 24VDC, - ochronnik kl. T2, - wyłączniki silnikowe + styki pomocnicze, - styczniki + styki pomocnicze - wyłączniki różnicowoprądowe, - wyłączniki nadmiarowoprądowe, - blok rozdzielczy, - przekaźniki + podstawki, - lampki, - przełączniki, - zasilacze 24VDC z separacją galwaniczną, - przekaźniki interfejsowe, - korytka, złączki śrubowe, dławiki, kable 	SZS2	1 kpl
2	<p>Sterownik modułowy PLC</p> <p>z komunikacją Modbus TCP/IP, Modbus RTU</p> <p>zasilanie 24VDC</p> <p>ilość wejść/wyjść na sterownikach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 32 wejścia binarne - 16 wyjść binarnych - 4 wejścia analogowych <p>zasilanie 24VDC</p>	PLC	1 kpl

Lp	Urządzenie/Materiał	Oznaczenia projektowe	Ilość
	+ Panel operatorski 10" kolorowy, dotykowy IP65 od czola komunikacja Modbus TCP/IP, Modbus RTU zasilanie 24VDC		1 szt
Rozbudowa istniejącej szafy rozdzielczo-sterowniczej SZS1			
1	Rozbudowa szafy SZS1: - zabudowa aparatu zabezpieczającego i wyprowadzenie obwodów zasilania szafy SZS2, - wyprowadzenie sygnalizacji procesu płukania filtra, - wyprowadzenie sygnalizacji pracy Ujęcia, - blokada pracy Ujęcia		
Skrzynki zaciskowe			
1	Skrzynki zaciskowe SV - prefabrykat stopień ochrony IP65 materiał:poliwęglan z pokrywą szarą wym. 150x150x110 + płyta montażowa - ochronnik przeciwprzepięciowy do linii dwuprzewodowej 4..20mA, 24VDC obudowa do zabudowy na szynę - złączki śrubowe - oznaczniki - dławiki - przewody - tabliczki opisowe + stojak montażowy	SV1, SV4, SV6	3 kpl
2	Skrzynki zaciskowe SV - prefabrykat stopień ochrony IP65 materiał:poliwęglan	SV2, SV3, SV5, SV7, SV8, SV9	6 kpl

Lp	Urządzenie/Materiał	Oznaczenia projektowe	Ilość
	z pokrywą szarą wym. 152x117x100 + płyta montażowa - wyłącznik awaryjny do montażu tablicowego – 1 szt moc 7,5kW dla AC-23A 400V stopień ochrony IP67 + styki pomocnicze 1NO+1NC - dławiki - przewody - tabliczki opisowe + stojak montażowy		
Podstawowe urządzenia i materiały obiektowe			
1	Sonda hydrostatyczna zakres: 0÷4m H ₂ O sygnał wyjściowy: 4..20mA membrana ceramiczna kabel: L=10m + klamra montażowa	LT1, LT2, LT3	3 kpl






DI – wejście dyskretne
DO – wyjście dyskretne
AI – wejście analogowe
AO – wyjście analogowe


TN-S


Szybkie wyłączenie

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie dokładnego opisanie elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

Nazwa pliku			obiekt	Stacja Uzdatniania Wody JAMY	
Projektował	Nazwisko	Data/Popis	zadanie	Gospodarka osadami i wodami popłuczynymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach	
	Tomasz Błogos spec. instalacji MAP/0038/PWOE/14	07.2016			
Sprawdził	Tomasz Włócek spec. instalacji MAP/0177/PWOE/07	07.2016			
RASTER			Schemat układu zasilania – szafa SZS2		Nr proj.9/2016
					3.1
					Arkusz 1/1

0	1	2	3	4
<p>kabel producenta</p>  <p>LT1</p> <p>Sonda hydrostatyczna zakres: 0÷4m H₂O sygnał wyjściowy: 4..20mA membrana ceramiczna zasilanie: 10..30VDC + klamra montażowa kabel 10 m</p> <p>Obiekt</p>				
<p>LX1.2</p> <p>Ochronnik przeciwprzepięciowy do linii dwuprzewodowej 4..20mA, 24VDC obudowa do zabudowy na szynę</p>  <p>Szafka SV1 wym. 150x150x110 z poliwęglanu z pokrywą szarą z płytą montażową IP65</p> <p>SV1</p>				SV1
<p>LX1.1</p> <p>Zasilacz 24VDC z separacją galwaniczną zasilanie: 230VAC</p>  <p>STEROWNIK PLC</p> <p>DI – wejście dyskretne DO – wyjście dyskretne AI – wejście analogowe AO – wyjście analogowe</p> <p>Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie dokładnego opisanie elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.</p>				Szafa SZS2 Budynek
<p>Nazwa pliku</p>		<p>obiekt Stacja Uzdatniania Wody JAMY</p>		
<p>Projektował</p>		<p>zadanie Gospodarka osadami i wodami popłuczynymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach</p>		
<p>Sprawdził</p>		<p>Schemat układu pomiaru poziomu LIS1 Zbiornik reakcji z komorą napowietrzania</p>		<p>Nr proj.9/2016</p>
<p>RASTER</p>		<p>3.2</p>		<p>Arkusze 1/1</p>











Szafa SZS2


Skrzynka SV3

Obiekt



0	1	2	3	4
		 <p>Zbiornik reakcji z komorą napowietrzania</p> <p>LT2</p> <p>Sonda hydrostatyczna</p>		Obiekt
	<p>LT2</p> <p>Sonda hydrostatyczna zakres: 0÷4m H₂O sygnał wyjściowy: 4..20mA membrana ceramiczna zasilanie: 10..30VDC + klamra montażowa kabel 10 m</p>	 <p>LX2.2</p> <p>Ochronnik przeciwprzepięciowy do linii dwuprzewodowej 4..20mA, 24VDC obudowa do zabudowy na szynę</p> <p>SV4</p> <p>Szafka SV4 wym. 150x150x110 z poliwęglanu z pokrywą szarą z płytą montażową IP65</p>		SV4
	<p>LX2.1</p> <p>Zasilacz 24VDC z separacją galwaniczną zasilanie: 230VAC</p>  <p>LX2.1</p> <p>230VAC F4</p> <p>4..20mA</p> <p>poziom</p> <p>AI</p> <p>STEROWNIK PLC</p>		Szafa SZS2	Budynek
<p>DI – wejście dyskretne DO – wyjście dyskretne AI – wejście analogowe AO – wyjście analogowe</p> <p>Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie dokładnego opisanie elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.</p>				
Nazwa pliku			obiekt	Stacja Uzdatniania Wody JAMY
Projektował	Nazwisko	Data/Podpis	zadanie	Gospodarka osadami i wodami popłuczynymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach
Sprawdził	Tomasz Włócek spec. instalacyjna MAP/0177/PWOE/07	07.2016		
			<p>Schemat układu pomiaru poziomu LIS2</p> <p>Zbiornik reakcji z komorą napowietrzania</p>	
			Nr proj.9/2016	
			3.4	
			Arkusz 1/1	









ZN-napęd

Nazwa pliku			obiekt	Stacja Uzdatniania Wody JAMY	
	Nazwisko	Data/Podpis	zadanie	Gospodarka osadami i wodami popłuczynymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach	
Projektował	Tomasz Biłog spec. instalacyjnej MAP/0038/PWOE/14	07.2016 	<div>Schemat układu zasilania i sterowania</div> <div>Zawór Z1</div>		
Sprawdził	Tomasz Włócek spec. instalacyjnej MAP/0177/PWOE/07	07.2016 			
<div>RASTER</div>					
			Nr proj.9/2016		
			3.8		
			Arkusz 1/1		







Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie dokładnego opisanie elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

Nazwa pliku			obiekt	Stacja Uzdatniania Wody JAMY	
Projektował	Nazwisko	Data/Podpis	zadanie	Gospodarka osadami i wodami popłuczynymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach	
	Tomasz Błgos spec. instalacyjna MAP/0038/PWOE/14	07.2016 B			
Sprawdził	Tomasz Wiecek spec. instalacyjna MAP/0177/PWOE/07	07.2016 B			
RASTER			Schemat układu automatyki		Nr proj.9/2016
					3.10
					Arkusz 1/1


Szafa SZS2



Widok z boku szafy





685



Szafa sterownicza IP66


- 1. Obudowa 1809x800x400 1 szt
- 2. Płyta montażowa 1 szt
- 3. Cokół h=100mm 1 szt

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie dokładnego opisanie elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

Nazwa pliku		obiekt		Stacja Uzdatniania Wody JAMY	
Projektował	Nazwisko	Data/Podpis		zadanie	Gospodarka osadami i wodami popłucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach
	Tomasz Bigos spec. instalacyjna MAP/0038/PWOE/14	07.2016 			
Sprawdził	Nazwisko	Data/Podpis		Elewacja i zabudowa – szafa SZS2	Nr proj.9/2016
	Tomasz Więcek spec. instalacyjna MAP/0177/PWOE/07	07.2016 			3.11
RASTER					Arkusz 1/1

Zbiornik reakcji z komorą napowietrzania

Odstojnik popłuczyn



Obwód

Budynek technologiczny

* w istniejącej szafie SZS1 należy zabudować rozłącznik bezpiecznikowy 63A z wkładkami bezpiecznikowymi 20A


Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie dokładnego opisu elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

Nazwa pliku			obiekt	Stacja Uzdatniania Wody JAMY	
Projektował	Nazwisko	Data/Podpis	zadanie	Gospodarka osadami i wodami popłuczynymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach	
	Tomasz Biłgos	07.2016			
	spec. instalacyjna				
	MAP/0038/PWOE/14				
Sprawdził	Tomasz Więcek	07.2016			
	spec. instalacyjna				
	MAP/0177/PWOE/07				
RASTER			Połączenia zewnętrzne		Nr proj.9/2016
					3.12
					Arkusz 1/1



Nazwa pliku			obiekt	Stacja Uzdatniania Wody JAMY
Projektował	Nazwisko Tomasz Bigos spec. instalacyjni MAP/0038/PWOE/14	Data/Podpis 07.2016 <i>B</i>	zadanie	Gospodarka osadami i wodami popłucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach
Sprawdził	Tomasz Włeczek spec. instalacyjni MAP/0177/PWOE/07	07.2016 <i>210</i>	Rzut odstoju popłuczyn – plan instalacji elektrycznej	Nr proj.9/2016
RASTER				3.14
				Arkusz 1/1



Schemat technologiczny odprowadzania osadu




LEGENDA

- Pompa
- Zawór z napędem elektrycznym
- Pomiar poziomu

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie dokładnego opisanego elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

Nazwa pliku			obiekt	Stacja Uzdatniania Wody JAMY	
Projektował	Nazwisko Tomasz Błgos spec. instalacyjna MAP/0038/PWOE/14	Data/Podpis 07.2016 	zadanie	Gospodarka osadami i wodami popłuczynymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach	
Sprawdził	Tomasz Wiecek spec. instalacyjna MAP/0177/PWOE/07	07.2016 	Schemat technologiczny odprowadzania osadu		Nr proj.9/2016
RASTER					3.15
					Arkusz 1/1



- PROJ. KABELE ENERGETYCZNE I STEROWNICZE
- SZS2 NOWOPROJEKTOWANA SZAFA DO ZASILANIA I STEROWANIA UKŁADEM ODPROWADZENIE OSADU I WÓD NADOSADOWYCH
- SZS1 ISTNIEJĄCA SZAFA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA SUW
- SV SKRZYNKI ZACISKOWE SV

PRZY PRZEJŚCIU POD DROGAMI ORAZ PRZY KOLIZJI Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM - RUROCIAGAMI WODY, KANALIZACJI, NALEŻY STOSOWAĆ RURY OSŁONOWE

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie dokładnego opisanie elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

Nazwa pliku	Nazwisko	Data/Podpis
Projektował	Tomasz Elgós spec. instalacji MAP/0038/PWOE/14	07.2016
Sprawdził	Tomasz Więcek spec. instalacji MAP/0177/PWOE/07	07.2016

obiekt	Stacja Uzdatniania Wody JAMY
zadanie	Gospodarka osadami i wodami popłuczynymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach

Plan zagospodarowania terenu

Nr proj.9/2016

3.16

Arkusz 1/1

RASTER

5568500