hak uchwytu końcowego
na ścianie budynku OSP

YDY 4 x 16 mm2 w RVS Ø 28 n/t na uchwytach

YDY 5 x 10 mm2 w RVKL Ø 28 mm
do rozdzielnicy obwodowej "ROSP"

WG+ZN/2L

kWh
230/400 V
10 (40) A
S/C25 A
Lz 5 x 10 mm2
N
PE

Vistop 125
WYŁ. GŁ.
32 A
RBK 00
PEN.

R < 10 ohm

YDY 5 x 10 mm2 w RVKLØ 28 p/t
zasilanie rozdzielnic obwodowych oddziału GOK

ROZDZIELNICA OBWODOWA "ROW 1" p/t 4 x 12 LEGRAND (PIĘTRO)

P 304 40/0,03A

1	S 301/C 16	YDY 3 x 2,5 mm2	gniazda 230 V pom. gospodarcze 4 x 300 - 1200 W
2	S 301/B 10 A	YDY 3 x 2,5 mm2	gniazda 230 V pom. socjalne 3 x 400 - 1200 W
5	S 301/C 16	YDY 3 x 2,5 mm2 p/t	gniazda 230 V sala zebrań 8 x 200 - 1600 W
6	S 301/C 16	YDY 3 x 2,5 mm2 p/t	trzy wypusty do klimatyzatorów I, II i III 3 x 400 - 2400 W
7	S 301/B 10 A	YDY 3 x 2,5 mm2 p/t	gniazda szczelne 230 V na balkonie 2 x 400 - 800 W

P 304 40/0,03A

8	S 301/B 10	YDY 3 x 2,5 mm2	Oświetlenie sala zebrań 400 W
9	S 301/B 10 A	YDY 3 x 2,5 mm2	Oświetlenie: magazyn, zaplecze, socjalne 400 W
12	S 301/C 16	YDY 3 x 2,5 mm2 p/t	Oświetlenie: klatka schodowa, łazienka - 400 W
13	S 301/B 10	YDY 3 x 1,5 mm2 p/t (Z As)	wypusty oświetleniowe do figury Św. Floriana, i istniej. oprawy ośw. zewnętrznego - 300 W
		YDY 3 x 1,5 mm2 p/t (Z As)	
		YDY 3 x 1,5 mm2 p/t	

P 304 40/0,03A

3	S 303/C 16	YDY 5 x 2,5 mm2	zestaw: wyłącznik + gniazdo siłowe 16 A 6000 W (pomieszczenie socjalne)
4	S 303/C 16 A	YDY 5 x 2,5 mm2	zestaw: wyłącznik + gniazdo siłowe 16 A 6000 W

P 304 40/0,03A

10	S 301/C 16	YDY 3 x 2,5 mm2 p/t	gniazda 230 V sala ogólna 10 x 200 - 2000 W
11	S 301/C 16	YDY 3 x 2,5 mm2 p/t	dwa wypusty do klimatyzatorów IV i V 2 x 400 - 800 W
14	S 301/C 16	YDY 3 x 2,5 mm2 p/t	gniazda 230 V sala ogólna 5 x 200 - 1000 W
15	S 301/C 16		rezerwa

L1, L2, L3, N PE

DEHNventil (B + C)

5 YDY 6 mm2 w RVKL Ø 28 mm

"ROW 0" p/t 2 x 12 LEGRANT (PARTER)

1	S 301/C 16	YDY 3 x 2,5 mm2	Oświetlenie biblioteki (sali komputerowej)
2	S 301/B 10 A	YDY 3 x 2,5 mm2	Oświetlenie parteru klatki schodowej
3	S 301/C 16	YDY 3 x 2,5 mm2 p/t	gniazda 230 V pracownia komputer. ob I
4	S 301/C 16	YDY 3 x 2,5 mm2 p/t	gniazda 230 V pracownia komputer. ob II

L1, L2, L3, N PE

DEHNventil (B+C)

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UKŁADY PRACY:

Sieć zasilająca do złącza ZN - **TN-C**
Instalacja odbiorcza od złącza ZN - **TN-S**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROL BUD Mielec Andrzej Warchoł	Projekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ruda gm. Radomyśl Wielki na działce o nr. ew. gr. 3276/4 i 3277/2 w Rudzie	
Obiekt: Budynek OSP Ruda	Przedmiot rysunku: Schemat ideowy rozdzielnic obwodowych " ROW 0" i " ROW 1"	Branża: ELEKTRYCZNA
Opracował:		Data: 30.05.2012 r
Projektował:	Adam Barszcz E -47/94	Nr rys.: E.05
Sprawdził:	mgr inż. Grażyna Barszcz E - 104/93	Skala: