

Radomyśl Wielki, 07.03.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dulczy Wielkiej*”

Zmiana zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Zmiana treści SIWZ Nr 1

Dodaje się punkt 3.6.1 Rozdziału I SIWZ- Instrukcji dla Wykonawców o brzmieniu:

„Wskazane w przedmiarze robót Nakładów Rzeczowych i Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych mają charakter pomocniczy przy wycenie robót, ale Wykonawca nie ma obowiązku przyjmowania ich do kalkulacji ceny. KNR i KNNR wskazano w celu przykładowego opisu pozycji przedmiarowych”.

Zmiana treści SIWZ Nr 2- Zmiana przedmiaru robót (Rozdział IV.1 SIWZ - Część nr 1) na „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dulczy Wielkiej”- Część nr 1

W przedmiarze robót opis pozycji: *KNRW202/2601/2 – Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian gr.16 cm + 1 warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia z fakturą grysową analogia tynk akrylowy $\lambda=0,04$ W/mk*

Zmienia się na:

*KNRW202/2601/2 – Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian **gr.18 cm** + 1 warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia z fakturą grysową analogia tynk akrylowy **EPS 40 Fasada λ max 0,04 W/m²K**.*

Zmiana treści SIWZ Nr 3- Zmiana kosztorysu ofertowego (Rozdział III.1 SIWZ - Część nr 1) na „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dulczy Wielkiej”- Część nr 1

W Kosztorysie ofertowym opis pozycji: *KNRW202/2601/2 – Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian gr.16 cm + 1 warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia z fakturą grysową analogia tynk akrylowy $\lambda=0,04$ W/mk*

Zmienia się na:

KNRW202/2601/2 – Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian **gr.18 cm** + 1 warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia z fakturą grysową analogia tynk akrylowy **EPS 40 Fasada λ max 0,04 W/m²K**.

Zamawiający zamieszcza poniżej poprawiony przedmiar robót i kosztorys ofertowy dla część nr 1.

Zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński